

Entreprenadrapport

För enskild avloppsanläggning

Fastighetsbeteckning:	Beslutsdatum:	Objektsid:
Kund:	Fastighetsägare (om annan än sökande)	
Entreprenör:	Ansvarig utförare:	
Postadress:	Telefon/Mobil:	
Postnummer:	Ort:	

Fabrikat och modell

Minireningsverk modell: För hushåll.

CE-märkt enligt EN12566-3:2005

Anläggningsnummer

Kontrollpunkter	Kommentar
Regn, dag och dräneringsvatten leds ej till reningsverket	
Backspolande renvattenfilter led inte till reningsverket	
Schaktet är dränerat	
Schaktbotten är fyllt med min 10 cm sand/grus	
Schaktbotten är komprimerad och vågrät.	
Minireningsverket är förankrat	
Återfyllningen är komprimerad i lager om 20 cm.	
Återfyllnadsmaterialet är sand/grus	
Inget återflöde sker till minireningsverket	
Jordfelsbrytare är monterat vid el installation.	
Elkabel är förlagd i kabelskyddsrör.	
Elinstallation är utförd av behörig elektriker.	
Minireningsverket är driftsatt enligt steroms anvisningar.	
Drifthanvisningar är överlämnad till fastighetsägaren.	
Provtagningsbrunn eller provtagningspunkt installerad	

Skyddsavstånd	
.....Inte påträffat grundvatten	Påträffat grundvatten påm djup
.....Inte påträffat berg	Påträffat berg påm djup
Avstånd till eget vattentäkt	Avstånd till grannens vattentäkt

Övriga upplysningar
.....

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt) är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren. avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter: (vilket ska godkännas av handläggande miljöinspektör)

Bifogas Fotodokumentation Reviderad situationsplan Anläggningen färdigställd Datum

Härmed intygas att anläggningen är installerad efter tillverkarens rekommendationer samt att minireningsverket uppfyller de krav som naturvårdsverket ställer på små avloppsanläggningar (NSF 2006:7). Entreprenörens underskrift: 		
Datum	Underskrift	Firmanamn